

Vyhlásenie o parametroch NA 09/CPR/2013

Betonárka
NADLICE



1.	Kanalizačné skruže z betónu vystužené oceľovými vláknami a zo železobetónu rozmerov : 1000 x 1000 ; 1000 x 800; 1000 x 600; 1000 x 500; 1000 x 400;		
2.	STN EN 1917:2013		
3.	Používa sa v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou : na gravitačné odvádzanie odpadovej vody, dažďovej vody a povrchovej vody, kde je vyžadované zvýšenie únosnosti v miestach zvýšenej intenzity zaťaženia od dopravy.		
4.	Výrobca: BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. , Podhorská 3860/35, 921 01 Banka ,Slovenská republika Prevádzka : Nadlice 43, 956 32		
5.	Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12, ods.2 : Rudolf Vlnka		
6.	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a..		
7.	Subjekty zapojené do posudzovania a overovania stálosti vlastností podľa harmonizovanej normy : TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3 Bratislava . Vydal: PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-13-1649 Certifikačný orgán 3EC International a.s. Hraničná 18 821 05 Bratislava		
8.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku , na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: nevzťahuje sa		
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Harmonizované technické špecifikácie
	Pevnosť betónu v tlaku :	Priemer: 40,7 MPa	STN EN 1917 STN EN 12390-7:2011
	Únosnosť vo vrcholovom tlaku / FE-rebierkova výstuž ø5 mm, 150/150 mm 1000x1000 1000x800 1000x 600 1000x 500 1000x400	Priemer: 44,84 kN/m Priemer: 44,16 kN/m Priemer: 43,48 kN/m Priemer: 43,06 kN/m Priemer: 42,80 kN/m	
	Únosnosť vo vrcholovom tlaku / FE-vlákná Dramix 80/60 BG 0,75x60 mm / 25 kg /m³ čerstvého betónu/ 1000x1000 1000x800 1000x 600 1000x 500 1000x400	Priemer: 53,55 kN/m Priemer: 47,65 kN/m Priemer: 41,75 kN/m Priemer: 38,80 kN/m Priemer: 35,85 kN/m	
	Nasiakavosť betónu / priemer zaokrúhlený na : 0,1% ± U pre k=2	5,2 ± 0,6	
10.	Vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.		

Podpísal (a) za a v mene výrobcu:

Meno: Rudolf Vlnka

Funkcia: konateľ

BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.
Podhorská 3860/35, 921 01 Banka
IČO: 35680601 DIČ: 202035520
IČ DPH: SK2020355205
Okr. súd Trnava, Sro.vložka č. 10426/

v Banke, dňa : 21.12.2013